

Entlastungsanlagen

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
Lfd. Nr.	Einleitung	Bezeichnung der Benutzungsanlage	Art der Entlastungsanlage	Name Gewässer	Gemarkung (Einleitung)	Flur-Nr. (Einleitung)	Ostwert (Einleitung) UTM 32 U	Nordwert (Einleitung) ATM 32 U	Au (ha)	Art der Drossel	Drosselabfluss Q_{Dr} (l/s)	max. mögliche Entlastung oder Drosselabfluss RRB / RTB $Q_{entl.}$ (l/s)	Gesamt-Volumen (m³)	Trockenwetterabfluss Q_{TaM} (l/s)	Kritischer Abfluss Q_{krit} (l/s)
1	E02	RÜB Großarmschlag	FGB H	Brunndobelgraben	Großarmschlag	431	820.184	5.423.657	7,16	Pumpwerk	15	1.146	112 (36)	1,50	216
2	E 03	RÜB Reismühle	SKUE	Viehbach	Großarmschlag	235	822.365	5.422.830	3,49	Mechanischer Regler	5	258	175 (26)	0,22	105
3	E 04	RÜB Einberg / Rosenau	FGB H	Einbergbach	Rosenau	1285	822.786	5.422.742	8,08	Mechanischer Regler	20	1.293	75 (40)	1,67	244
4	E 05	RÜ Grüb	RUE	Grüßer Bach	Großarmschlag	1153	822.066	5.421.855	2,50	Rohrdrossel	64	400	-	0,59	38
5	E 06	RÜ Grafenhütter Weg	RUE	Kleine Ohe	Schlag	856	821.599	5.420.928	1,51	Mechanischer Regler	35	242	-	0,43	23
6	E 07	RÜ Sachsenring	RUE	Grüßer Bach	Großarmschlag	1153	821.854	5.421.615	5,70	Mechanischer Regler	95	912	-	1,76	87
7	E 08	RÜ Rachelweg	RUE	Kleine Ohe	Grafenau	235	822.984	5.421.407	2,64	Rohrdrossel	85	422	-	0,17	40
8	E 09	RÜB Bahnhofstraße	FB H	Mühlgraben d. Kleinen Ohe	Grafenau	271	822.354	5.420.623	13,49	Wirbeldrossel	30	2.158	200	2,82	245
9	E 10	RÜB Kurpark	SKUE	Kleine Ohe	Grafenau	235	822.522	5.420.517	3,32	Rohrdrossel	42	531	141	0,24	100
10	E 11	RÜB Bucher	DB H	Kleine Ohe	Grafenau	235	822.269	5.420.577	14,81	MID Schieber	30	2.370	872	4,85	269
11	E 12	RÜB Alte KA	DB N	Kleine Ohe	Schlag	862	821.750	5.420.890	7,66	MID Schieber	142,5	1.226	911	27,31	406
12	E 13	RÜB Frauenberg	DB N	Kleine Ohe	Schlag	862	821.756	5.420.863	0,82	Mechanischer Regler	5	131	5	0,11	12
13	E 14	RÜB Elsentel - Siedlung	FB N	Kleine Ohe	Bärnstein	105	820.665	5.419.345	0,70	MID Schieber	6	112	52	0,48	11
14	E 15	RÜB Unterhüttensölden	FB N	Große Ohe bei Mündung des Wiesengraben	Bärnstein	1224	820.226	5.417.311	0,24	Pumpwerk	2,4	38	54 (5)	0,51	8

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lfd. Nr.	Einleitung	Bezeichnung der Benutzungsanlage	Art der Entlastungsanlage	Name Gewässer	Gemarkung (Einleitung)	Flur-Nr. (Einleitung)	Ostwert (Einleitung) UTM 32 U	Nordwert (Einleitung) UTM 32 U	A _U (ha)	Art der Drossel	Drosselabfluss Q _{Dr} (l/s)	max. mögliche Entlastung oder Drosselabfluss RRB / RTB Q _{entl.} (l/s)	Gesamt-Volumen (m³)	Trockenwetterabfluss Q _{TaM} (l/s)	Kritischer Abfluss Q _{krit} (l/s)
15	E 16	RÜB Ettlmühle	DB N	Ilz	Eberhardsreuth	238	820.736	5.416.189	0,09	Mechanischer Regler vor Pumpwerk	2,5	14	86	1,00	4
16	E 17	RÜB Haselbach	DB N	Haselbach	Haus i. Wald	552/1	822.585	5.415.500	5,89	Mechanischer Regler	10	109	150 (29)	1,20	178
17	E 18	RÜB Furth	DB N	Ilz	Haus i. Wald	971	822.415	5.413.597	14,13	Pumpwerk	27,2	2261	381	3,96	225
18	E 19	RÜB Schlag	DB N	Steckenbach	Schlag	103	822.450	5.419.579	5,05	Mechanischer Regler	15	808	438 (25)	0,63	152