

Bauwerksverzeichnis

gemäß WPBV § 11

Nr	Lage / Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Unterhaltungs- pflichtiger/ Eigentümer	geplante Veränderungen; vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u. ä.
1	Flur-Nr. 1081/2, Gemarkung Bärnstein Kleine Ohe Fluss-km: 8,8	Kläranlage Grafenau	a) Stadt Grafenau b) Stadt Grafenau	Neubau der Kläranlage Grafenau für eine Ausbaugröße von 22.500 Einwohnerwerte

Bauwerkskennwerte

gemäß ReWas

Ausbaugröße: 22.500 EW

Maximaler Zufluss: 792 m³/h

CSB-Fracht im Zulauf der Kläranlage: 2.700 kg/d

CSB-Bemessungsfracht im Zulauf der biologischen Stufe: 1.833 kg/d

Anlagensystem: Vorgeschaltete Denitrifikation mit anaerober Schlammstabilisierung

Reinigungsziele:

mechanische Reinigung

Kohlenstoffabbau

Nitrifikation

Denitrifikation

Phosphorelimination

Anlagenteile:

Gemäß Stammdatenblatt