AZV Schönanger/St.Oswald

St. Oswald 01 [EW]=250
St. Oswald 02 [EW]=50
St. Oswald 04 [EW]=150
St. Oswald 05 [EW]=180
RÜB St.Oswald V [m³]=154 Qab [l/s]=50,0
Siebenellen [EW]=60
Guglöd [EW]=110
St. Oswald 03 [EW]=150
Höhenbrunn [EW]=450
Altschönau [EW]=300
SKO Siebenellen V [m³]=61 Qab [l/s]=7,0
RÜB Altschönau V [m³]=63 Qab [l/s]=11,0
Waldhäuser [EW]=220
RÜB Waldhäuser V [m³]=67 Qab [l/s]=6,0
Neuschönau 01 [EW]=1130
Neuschönau 02 [EW]=200
RÜB Neuschönau V [m³]=815 Qab [l/s]=22,0
Forstwald 01 [EW]=100
Forstwald 02 [EW]=50
RÜB Forstwald V [m³]=96 Qab [l/s]=10,0
Haslach 01 [EW]=270
Haslach 02 [EW]=20
RÜB Haslach V [m³]=117 Qab [l/s]=10,0
Haslach 03 [EW]=100
Grünbach [EW]=170
Schönanger 01 [EW]=420
Schönanger 02 [EW]=130
Schönanger 03 [EW]=150
RÜB Schönanger V [m³]=363 Qab [l/s]=180,0
RÜB vor derKA V [m³]=1200 Qab [l/s]=40,0
RÜB Elmberg V [m³]=114 Qab [l/s]=4,2
Elmberg [EW]=340

Rosenau [EW]=345
Einberg [EW]=115
Kleblmühle TS [EW]=15
Rosenau Gästebetten
Kleblmühle Gästebetten
Einkehr zur Kleblmühle
Landgasthof Scheichenzuber
Landhotel Beck
FBH Einberg/Rosenau V [m³]=75 Qab [l/s]=20,0
Einbergbach

Ellumeg
Großarmschlag [EW]=455
Großarmschlag TS [EW]=115
PW
Stöckl
Großarmschlag Gästebetten
GE Reismühle [EW]=15
Sedlbauer
ARVO
Komax
RL Automation
B+S Blech
Nidec SYS
Großarmschlag TS Ost [EW]=330
Brunnödobelgraben
Grüberbach
SKU Reismühle V [m³]=175 Qab [l/s]=5,0
PW + FBH Großarmschlag V[m³]=112 Qab [l/s]=15,0

<- 15 l/s ->
<- 5 l/s
<- 20 l/s
<- 40 l/s
<- 80 l/s
<- 91 l/s

Grüberschlag-Nord [EW]=20
Grüberschlag-Süd [EW]=20
Grüb [EW]=135
Grüb Gästebetten
Lusenblick Schopf
Grubenbach
RÜ Grüb Qab [l/s]=64,0

Voitschlag [EW]=45
Grafenhütter Weg [EW]=160
11 Sachsenring [EW]=235
9 Familien-Ferlendorf [EW]=600
RÜ Grafenhütter Weg Qab [l/s]=35,0
kleine Ohe
11-12-15-19-20 Gästebetten
Grüberbach
RÜ Sachsenring Qab [l/s]=95,0
<- 35 l/s
<- 95 l/s
Klinik
12 SM-Straße [EW]=450
15 Steinberg [EW]=150

Gasthaus Gleis II
Waldstüberl
Cafe Fox
Kellermann
17-11a-14/2 Gästebetten
Metzgerei Mayer
17 Hauptstraße [EW]=300
11a P-R-Straße [EW]=120
14/2 Rosenauer/ Friedhof Graben [EW]=700
RÜ Rachelweg Qab [l/s]=85,0
14/1 Rachelweg [EW]=10
Schulen
kleine Ohe

FBH III Bahnhofstraße V [m³]=200 Qab [l/s]=30,0
SKU Kurpark V [m³]=141 Qab [l/s]=42,0
16 Gästebetten
16 Kurpark [EW]=110
20 Spitalstraße [EW]=100
<- 30 l/s
<- 42 l/s
80 l/s -> (144 l/s)
kleine Ohe
21 Freyunger Straße [EW]=380
Knödelweber
Lichteneck Gästebetten
Lichteneck [EW]=405
Neudorf Gästebetten
Sportpark Neudorf
19T Neudorf-Nord [EW]=30
Neudorf [EW]=300
DBN Neudorf V [m³]=267 Qab [l/s]=7,0
Streckenbach
Arfenreith Klingmühle [EW]=35
20+21T Neudorf [EW]=220
Seiboldenreith [EW]=65
Grotting [EW]=45
Moosham [EW]=50

Bärnstein [EW]=95
<- 147,5 l/s
<- 142,5 l/s
DBN V vor der Kläranlage V [m³]=911 Qab [l/s]=142,5
DBH Bucher V [m³]=872 Qab [l/s]=30,0
DBN Frauenberg V [m³]=5 Qab [l/s]=5,0
<- 5 l/s
18 Frauenberg [EW]=50
19 Elsenthaler Straße [EW]=85
24 Spital-Point [EW]=10
Brauerei Bucher
Bräustüberl
21-24-25/1 Gästebetten
Chinatown
China Orchidee
25/1 Schlag-Nord [EW]=280
Schlag-Nord Gästebetten
Sporthotel Sonnenhof
Akropolis
Bar Cucina da Peppo
Pizzeria da Roberto
Stodbär

FZB V [m³]=0 Qab [l/s]=200,0
<- 200 l/s
neue zentrale Kläranlage
<- 148 l/s
52 l/s ->
29,7 l/s ->
27,2 l/s ->

PW Gehmannsberg
<- 22,3 l/s
<- 2,5 l/s
PW + DBN Ettlmühle V [m³]=86 Qab [l/s]=2,5
Ilz
Ettlmühle-Berghäusl [EW]=10
Nendlnach [EW]=40

Elsenthal-Siedlung [EW]=95
FBN Elsenthal-Siedlung V [m³]=52 Qab [l/s]=6,0
Grafenhütt [EW]=95
6 l/s ->
kleine Ohe
Knauf
Jägerreith-Elsenthal [EW]=20
Gehmannsberg [EW]=80
Schlagerötd [EW]=40
Liebersberg [EW]=155
Liebersberg Gästebetten
Schlag-Süd [EW]=245
Schlag-Süd Gästebetten
<- 15 l/s
DBN Schlag V [m³]=438 Qab [l/s]=15,0
Streckenbach

Köpplhof [EW]=20
Oberhüttensölden [EW]=115
Oberhüttensölden Gästebetten
Landgasthof Gut Sölden
FBN Unterhüttensölden V [m³]=54 Qab [l/s]=2,4
2,4 l/s ->
Große Ohe
Unterhüttensölden [EW]=40
Stöckholz [EW]=40
Harschetsreuth [EW]=40
Harschelsreuth Gästebeten
Schmuggleihof
Harretsreuth [EW]=35

Haselbach [EW]=95
Elbod [EW]=3
Heinrichsreit [EW]=40
Hörmannsberg [EW]=35
Schlachterei Hopfinger
PW
DBN Haselbach V [m³]=150 Qab [l/s]=10,0
Haselbach
Greipl Passauer Straße 2
Haus im Wald Nord, Gästebetten
Haus im Wald Nord [EW]=225
Haus im Wald Mitte/Süd [EW]=690
Haus im Wald Mitte/Süd TS [EW]=110
Metzgereien Streifinger+Bauer
Greipl Brunnwiesen 38
Zum Jägerstöckl
Landpension Waldesruh
Waldesruh Familie Eibl
<- 10 l/s
Ilz
PW Furth
DBN Furth V [m³]=381 Qab [l/s]=27,2
Furth [EW]=180

FBN Kapfham
V= 52 m³
Qab = 2,3 l/s
Gmd. Hohenau

Im wasserrechtl. Verfahren geprüft.
Amtl. Sachverständiger
Wasserwirtschaftsamt
Deggendorf, ... 26. MRZ. 2025 ...
Brunnhuber

Antragsteller:
Stadt Grafenau
17. Dez. 2024
Mayer
Datum, Unterschrift 1. Bürgermeister

Index:	Datum:	bearbeitet:	gezeichnet:	geprüft:	Mitteilung:

Bauherr:
Stadt Grafenau

Bauvorhaben:
Konzeption der MW-Behandlung im Einzugsgebiet der neuen zentralen KL Grafenau

Wasserrecht

Plan / Bauteil:
Systemskizze

BBI INGENIEURE GMBH
Niederlassung Dingolfing
Marienplatz 19
D-84130 Dingolfing
Tel: +49 8731 3165-0
Fax: +49 8731 3165-10
www.bbi-ingenieure.de

	Datum:	Name:	Anlage Nr.:	Plan Nr.:	Dingolfing, 16.12.2024
bearbeitet:	Dez. 2024	schm	03	001	
gezeichnet:	Dez. 2024	fp			
geprüft:	Dez. 2024	schm	Projekt Nr.: 1.21081 KA.0		Maßstab: 1 : 200
Plancodierung:	121081-4-SM-03-001-00-P				

© Dieses Dokument ist für BBI INGENIEURE GMBH urheberrechtlich geschützt