

1) Wasserversorgung der Gemeinde Ringelai: Wasseraufkommen, Ableitungs- und Zuleitungsmengen

\*WBW = Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	9/2019	Mittelwerte
<b>Gesamtwasseraufkommen der Wasserversorgung Ringelai [m³/a]</b>														
Ableitung aus den Quellen	46.170	46.473	40.433	33.194	41.210	37.324	34.297	31.927	34.069	38.823	44.160	45.580	35.425	39.472
Fernwasserbezug WBW*	27.270	25.316	26.063	39.166	25.635	29.804	30.118	33.274	31.505	27.407	24.928	26.697	17.846	28.932
Summe	73.440	71.789	66.496	72.360	66.845	67.128	64.415	65.201	65.574	66.230	69.088	72.277	53.271	68.404
<b>Anteile am Gesamtwasseraufkommen in %</b>														
Eigenversorgung Quellen	63	65	61	46	62	56	53	49	52	59	64	63	66	58
Fernwasserbezug WBW*	37	35	39	54	38	44	47	51	48	41	36	37	34	42

2) WV Ringelai: Wassermengen und -verbrauch der über das WW Ringelai mit Quell- und Fernwasser versorgten Ote

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	9/2019	Mittelwerte
<b>Einwohnerzahl</b>														
Ringelai	958	938	949	925	929	925	916	920	906	894	940	958	950	930
Wasching	164	162	156	153	153	151	154	146	143	143	220	215	214	163
Neidberg	145	135	147	144	145	158	153	147	150	142	115	115	114	141
Eckertsreut	107	110	108	109	108	107	107	100	99	98	140	143	142	111
Kühbach	233	233	241	238	239	244	242	239	234	242	90	96	92	214
Summe Einwohner	1.607	1.578	1.601	1.569	1.574	1.585	1.572	1.552	1.532	1.519	1.505	1.527	1.512	1.560
versorgte Einwohner	1.502	1.473	1.496	1.464	1.469	1.480	1.467	1.447	1.427	1.414	1.400	1.422	1.407	1.455
<b>Abgabemengen aus dem WW Ringelai (ehem. HB Wasching)</b>														
Jahresabgabemenge [m³/a]	70.199	71.458	68.505	70.050	67.399	67.370	67.497	64.085	66.875	68.980	68.227	67.885	50.446	68.211
mittlerer Tagesabgabe [m³/d]	192	196	188	192	185	185	185	176	183	189	187	186	185	187
höchste Tagesabgabe [m³/	257	253	243	218	213	323	266	380	251	267	299	302	309	273
<b>Wasserverbrauch der über das WW Ringelai (ehem. HB Wasching) mit Quell- und Fernwasser versorgten Ote (Abrechnungszeitraum 1.10. Vorjahr - 30.9.)</b>														
Ringelai	38.760	35.726	38.068	38.565	37.605	39.059	36.784	36.558	36.020	37.112	38.051	35.085	38.190	37.283
Wasching	4.812	4.416	4.417	4.188	4.038	3.913	4.033	3.846	3.826	3.795	4.009	3.882	3.951	4.098
Neidberg	7.544	8.205	10.460	7.296	8.228	8.421	8.476	9.128	8.817	9.318	8.622	9.063	8.861	8.632
Eckertsreut	3.399	3.101	3.363	3.265	3.342	3.097	3.176	3.110	3.325	3.303	2.998	3.247	3.296	3.227
Kühbach	11.251	10.589	9.817	8.346	9.536	11.210	10.499	9.236	7.905	7.611	8.267	7.638	7.638	9.325
Gesamtverbrauch	65.766	62.037	66.125	61.660	62.749	65.700	62.968	61.878	59.893	61.139	61.947	58.915	61.936	62.565
mittlerer Tagesverbrauch [m³/d]	180	170	181	169	172	180	173	170	164	168	170	161	170	171
höchste Tagesabgaben [m³/	405	253	243	218	213	323	266	380	251	267	299	302	309	
Tagesspitzenfaktor fd	2,25	1,49	1,34	1,29	1,24	1,79	1,54	2,24	1,53	1,59	1,76	1,87	1,82	1,66
Verbrauch pro Einwohner + Tag [l/E d]	120	115	121	115	117	122	118	117	115	118	121	114	121	118